



**Akkreditierungsnummer** SIS 116  
Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17020

## SIS-Verzeichnis

Seite 1 von 2

### Inspektionsstelle (Typ A) für Kontrollen gemäss NIV

Certum Sicherheit AG  
Überlandstrasse 2  
Postfach 258  
CH-8953 Dietikon

Leiter:  
QS-Verantwortlicher:  
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail:  
Internet:  
Erstakkreditierung:  
Letzte Akkreditierung:  
Aktuellste Version:

Albert Stutz  
Reto Irminger  
+41 58 359 59 61  
+41 58 359 59 60  
<mailto:albert.stutz@certum.ch>  
<http://www.certum.ch/>  
16.02.2006  
16.02.2011  
[www.sas.ch](http://www.sas.ch) (Akkreditierte Stellen)

### Geltungsbereich der Akkreditierung per Februar 2011

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
<b>NIV</b> SR 734.27	Niederspannungs – Installationsverordnung - allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV	<b>ohne Art. 32 Abs. 4</b>
<b>Anhang</b> (Art. 32 Abs. 4)	<b>Elektrische Installationen von:</b>	Der jährlichen Kontrolle unterliegend
<b>a 3</b>	Tankanlagen	
<b>a 4</b>	Explosions-Schutzzonen 0 und 20 sowie 1 und 21, ohne Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstätten	
<b>a 5</b>	medizinisch genutzten Räumen der Kategorie 3 und 4.	
<b>a 8</b>	Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung nach Art. 13	
	<b>Elektrische Installationen von:</b>	Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend
<b>b 1</b>	Nationalstrassen 1. und 2. Klasse	
<b>b 3</b>	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen	
<b>b 4</b>	Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15.	



Akkreditierungsnummer **SIS 116**  
Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17020

## SIS-Verzeichnis

Seite 2 von 2

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
<b>c 1</b>	<b>Elektrische Installationen von:</b> Zivilschutzbauten mit Eigenstromversorgung oder NEMP Schutz	Der zehnjährigen Kontrolle unter- liegend
<b>c 2</b>	Schiffe für den gewerbmässigen Personen- oder Warentransport	
<b>c 4</b>	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen, die nicht zu b3 gehören	